

CONVENÇÕES

- PONTO DE LUZ NO TETO APARENTE C/CAIXA 4x4
- PONTO DE LUZ NA PAREDE C/CAIXA OCTOGONAL 3x3/CAIXA 4x4 OCTOGONAL FUNDO MOVEL H=1.80(EXCETO O INDICADO)
- PONTO DE LUZ NO TETO C/CAIXA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 4x4
- PONTO DE LUZ NA PAREDE P/LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA GERADOR C/CAIXA OCTOGONAL 3x3
- PONTO DE LUZ NO TETO C/CAIXA OCTOGONAL 3x3
- INTERRUPTOR PARALELO A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR TRIPLO A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR DUPLO A 1.10 DO PISO
- PULSADOR MINUTERIA A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR C/TOMADA A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR PARALELO+DUPLO A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR PARALELO+SIMPLES A 1.10 DO PISO
- INTERRUPTOR DUPLO C/TOMADA A 1.10 DO PISO
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA DUPLA A 1.10 DO PISO 2P+T 20A(PADRÃO BRASILEIRO)(127V/220V)
- TOMADA DUPLA A 1.10 DO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA DUPLA A 0.30 DO PISO 2P+T10A+2P+T20A(PADRÃO BRASILEIRO)(127V/220V)
- TOMADA DUPLA BAIXA A 0.30 DO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA NO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO 2P+T 20A(PADRÃO BRASILEIRO)(220V)
- TOMADA ALTA P/LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA H=2.20(PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- TOMADA MEIA ALTA A 1.10 DO PISO(2P+T PADRÃO BRASILEIRO)(127V)
- PULSADOR CAMPAINHA A 1.10 DO PISO
- CAMPAINHA DE EMBUTIR A 2.20 DO PISO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO A 1.60 DA PARTE MAIS ALTA
- ELETRODUTO DESCE
- ELETRODUTO SOBE
- CAIXA PASSAGEM A 0.50 DO PISO
- FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
- ELETRODUTO PELO TETO APARENTE
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
- AB

- AUTOMÁTICO DE BÓIA

MB

- MEDIDOR BIFÁSICO

C

- CIRCUITO DE CAMPAINHA

I.E.

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

